

Kategori	Vandværksvurdering	Kapacitet	Forventninger til fremtiden
Nøgle Vandværk	Minimum en god vurdering af: Indvindingsanlæg, vandbehandling, tekniske installationer, bygninger samt råvands- og drikkevandskvalitet..	Kapacitet til forsyning i eget interesseområde samt have "overskud" til udvidelse og forsyning af nabovandværk(er)	På forkant med udviklingen. Vilje og økonomi til at gennemføre grundvandsbeskyttelse i indvindingsoplandet, samt til at udbygge med ny kildeplads, hvis det er nødvendigt.
Primær Vandværk	Minimum en god vurdering af: Vandbehandling, tekniske installationer, bygninger og drikkevandskvalitet. Minimum en acceptabel vurdering af: Indvindingsanlæg og råvandskvalitet.	Kapacitet til forsyning i eget interesseområde og mulighed for at (nød)forsyne nabovandværk.	Vilje og økonomi til at gennemføre grundvandsbeskyttelse minimum indenfor kildepladszonen (300 meter af indvindingsoplandet), samt til at etablere nye borer, hvis det er nødvendigt.
Basis Vandværk	Minimum en acceptabel vurdering af: Indvindingsanlæg, vandbehandling, tekniske installationer, bygninger samt råvands- og drikkevandskvalitet..	Kapacitet til forsyning i eget interesseområde	Ingen forventninger om udbygning og dermed større investeringer. Udfører kun almindelig vedligeholdelse af bygning, installationer og borer. Kan eller arbejder på at opfylde 25 meters beskyttelseszone.